

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIASTA I GMINY BOGATYNIA

W I kwartale 2018 roku
(WARTOŚCI ŚREDNIE ZA OKRES OD 1.01.2018 DO 31.03.2018)

Badania	Norma	SUW BOGATYNIA	PRZEPOM- POWNIA PRZY UL.CHOPINA	POSADA	SIENIAWKA	OPOLNO ZDRÓJ	JASNA GÓRA	BOGATYNIA - MARKOCICE
LKB 22⁰C +/- 2	bez niewid. zmian	0	0	0	0	0	0	1
LKB 36⁰C +/-2	-	0	0	14	-	-	-	-
Bakt. Grupy coli	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	-	0	0	0	0
Clostridium perfringens	0	0	0	-	-	-	-	-
Zapach	Akceptow.	Akc	Akc	Akc	Akc	Akc	Akc	Akc
Barwa	15mg/ l Pt	1,1	3,5	1,2	1,6	1,5	1,2	1,7
Mętność	1NTU	0,13	0,35	0,15	0,11	0,12	0,25	0,30
PH	6,5-9,5	7,7	6,9	7,3	7,3	6,9	7,2	7,2
Chlor wolny	0,3 mg/l	0,35	0,3	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25
Mangan	50 µg/l	10	30	<10	11	14	11	15
Żelazo	200 µg/l	13	105	27	28	15	25	15
Glin	200 µg/l	<20	<20	-	<20	-	-	-
Przewodność	2500µS/cm	195	198	-	205	220	195	-
Amonowy jon	0,50mg/l	<0,02	<0,02	-	-	-	-	-
Azotany	50mg/l	-	-	-	-	-	-	-
Azotyny	0,50mg/l	-	-	-	-	-	-	-
Twardość ogólna	60*-500mg/l	66,0	90,0	-	-	-	-	43,0
Fluorki	1,5 mg/l	<0,1	<0,1	-	-	-	-	-

Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia w danym okresie należy stwierdzić, że dla wszystkich parametrów spełnia ona wymogi Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r.,poz.2294). Jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia kontrolowana jest, zgodnie z harmonogramem wewnętrznym, przez Laboratorium Badania Wody BWIO S.A .

Prowadzone badania fizykochemiczne oraz bakteriologiczne pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania określone w załączniku Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W razie wystąpienia problemów dotyczących jakości wody odpowiednie służby BWIO S.A podejmują bezzwłoczne działania naprawcze.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości