



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20
59-920 Bogatynia

Bogatynia, dnia 06.03.2019r.

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat
– Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e-mail:
sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:
(75) 77 32-288

internet:
www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

89.881.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

89.881.182,00 zł



Nr rejestracyjny certyfikatu:
12 100 32020 TMS

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system
zarządzania jakością w zakresie:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków,
pobór prób oraz wykonywanie badań
laboratoryjnych wody, ścieków, osadów
ściekowych i gleby.
Wdrożony system zarządzania jakością spełnia
wymagania normy ISO 9001:2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
Zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
w Bogatyni pn:

**„Naprawa agregatu prądotwórczego FOGO 350kVA – dostawa i wymiana
uszkodzonej prądnicy na nową oryginalną lub równoważną. Dostawa i montaż
układu SZR do w/w agregatu”.**

Zamawiający – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia ,że w trakcie
toczącego się postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytania:

1. Jaką wartość ma zabezpieczenie główne obiektu od strony sieci?
2. Jaki sterownik jest w tym agregacie?
3. Czy można odebrać agregat na czas naprawy?

Odpowiedzi:

- Ad1. Moc obiektu zgodnie z umową z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej to 80kW.
SZR ma zostać wykonany na 150kW ze względu na ewentualną rozbudowę pompowni.
- Ad 2. Sterownik agregatu to oryginalny sterownik FOGO TE 804.
- Ad 3. Agregat na czas naprawy można odebrać oraz przetransportować do miejsca naprawy.
Oferta powinna uwzględniać koszt transportu i załadunku/rozładunku.

Pozostałe postanowienia SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. Niniejsza
modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i należy stosować ją jako całość.