



# BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20  
59-920 Bogatynia

Bogatynia, dnia 08.03.2019r.

Łużycki Bank Spółdzielczy  
Lubań  
82 8392 0004 3900 0589  
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy  
Lubań  
06 8392 0004 3900 0589  
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie  
04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego  
nr KRS 0000046613

**Biuro Obsługi Klienta:**

(75) 77 32-061  
(75) 77 32-062  
(75) 77 42-106  
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:  
[bok@bwio.pl](mailto:bok@bwio.pl)

**Sekretariat**  
– Zarząd Spółki  
(75) 77 39-591

e-mail:  
[sekretariat@bwio.pl](mailto:sekretariat@bwio.pl)

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

internet:  
[www.bwio.pl](http://www.bwio.pl)

**Kapitał zakładowy:**

89.881.182,00 zł

**Kapitał wpłacony:**

89.881.182,00 zł



**Nr rejestracyjny certyfikatu:**  
12 100 32020 TMS

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system  
zarządzania jakością w zakresie:  
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie  
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków,  
pobór prób oraz wykonywanie badań  
laboratoryjnych wody, ścieków, osadów  
ściekowych i gleby.  
Wdrożony system zarządzania jakością spełnia  
wymagania normy ISO 9001:2015 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
Zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu  
Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.  
w Bogatyni pn:

**„Naprawa agregatu prądowórczego FOGO 350kVA – dostawa i wymiana  
uszkodzonej prądnicy na nową oryginalną lub równoważną. Dostawa i montaż  
układu SZR do w/w agregatu”.**

**Zamawiający** – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia ,że w trakcie  
toczącego się postępowania wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytania:**

1. Czy agregat jest zbudowany w pomieszczeniu czy jest na zewnątrz w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne?
2. Czy są ułożone kable sterownicze pomiędzy agregatem a układem SZR?
3. Czy jest dobry dojazd do agregatu?
4. Czy jest możliwość umówienia się na wizje lokalną?

#### **Odpowiedzi:**

- Ad 1. Agregat jest na zewnątrz w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.
- Ad 2. Pomiędzy agregatem a układem SZR nie są ułożone kable sterownicze. Na obiekcie na którym ma pracować agregat nie było układu SZR – należy dostarczyć i zamontować nowy SZR.
- Ad 3. Do agregatu jest dobry dojazd ale stoi on przy murze oporowym – z jednej strony nie da się otworzyć drzwi rewizyjnych. Do jego przemieszczenia lub załadunku należy użyć dźwigu. Można go wynająć na terenie Bogatyni.
- Ad 4. Można umówić się na wizje lokalną.

Pozostałe postanowienia SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją jako całość.