

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia



Bogatynia, dnia 22.11.2019r.

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat
– Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e-mail:
sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

internet:
www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

89.881.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

89.881.182,00 zł

Nr rejestracyjny certyfikatu:

12 100 32020 TMS

Bogatynskie Wodociągi i Oczyszczalnia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatynskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni pn.:

„Dostawa flokulantu F 6034 do zagęszczania oraz odwadniania osadów ściekowych do Bogatynskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”.

Zamawiający – Bogatynskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie :

Brentag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. J. Bema 21, zwraca się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ogłosił przetarg na dostawę materiałów chemicznych do wody, w tym m.in. flokulantu o konkretnej nazwie handlowej tj. F 6034 bez wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, co zasadniczo wpływa na ograniczenie konkurencji i nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje:

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym prośby o dopuszczenie w w/w postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia, informujemy że produkt wskazany w zapytaniu jest produktem powszechnie dostępnym a więc wskazanie tego produktu nie narusza zasad uczciwej konkurencji, albowiem wielu dostawców może dokonać realizacji jego dostawy. Został on wskazany w oparciu o przeprowadzone w poprzednich latach kontrolne badania laboratoryjne, potwierdzone działaniem w skali technicznej. Ze względu na stan techniczny instalacji oraz planowaną w przyszłości modernizację komory WKFz nie możemy obecnie przeprowadzić prób nowych produktów, szczególnie z uwagi na brak możliwości dokonania oceny równoważności produktów w sytuacji występującej u zamawiającego.

W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na dopuszczenie rozwiązań do przedmiotu zamówienia. Pozostałe postanowienia SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy stosować ją jako całość.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Roman Konopski