



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat
– Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e-mail:
sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

internet:
www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

89.881.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

89.881.182,00 zł



Nr rejestracyjny certyfikatu:

12 100 32020 TMS

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system
zarządzania jakością w zakresie:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków,
pobór prób oraz wykonywanie badań
laboratoryjnych wody, ścieków, osadów
ściekowych i gleby.

Wdrożony system zarządzania jakością spełnia
wymagania normy ISO 9001:2015 r.

L.dz.105/TW/2020/1049

Bogatynia 15.04.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni na dostawę i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania na realizację zadania pn. „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni”

Zamawiający - Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy falowniki mają być zamontowane w szafie sterowniczej czy na pompach.

Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami SIWZ falowniki mają być zamontowane w szafie sterowniczej. Każda pompa posiada przyporządkowaną do siebie jedną przetwornicę.

Pytanie 2: Proszę o informację, czy posiadacie układ wizualizacji jeżeli tak to jaka firma go obsługuje.

Odpowiedź 2: Pompownia posiada układ wizualizacji i sterowania oparty na systemie iFix 3.5 i iFix 6.0 wykonany i nadzorowany przez firmę ELEKTROSTER Dzierżoniów. W sterowni dostępne jest nowe stanowisko komputerowe z w/w oprogramowaniem w wersji 6.0, do którego należy wprowadzić sygnały z zamawianego zestawu pompowego i je zwizualizować.