



# BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20  
59-920 Bogatynia

Bogatynia, dnia 07.09.2021r.

Łużycki Bank Spółdzielczy  
Lubań  
82 8392 0004 3900 0589  
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy  
Lubań  
06 8392 0004 3900 0589  
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie  
04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego  
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061  
(75) 77 32-062  
(75) 77 42-106  
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:

[bok@bwio.pl](mailto:bok@bwio.pl)

Sekretariat  
– Zarząd Spółki  
(75) 77 39-591

e-mail:

[sekretariat@bwio.pl](mailto:sekretariat@bwio.pl)

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

Internet:

[www.bwio.pl](http://www.bwio.pl)

Kapitał zakładowy:

89.881.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

89.881.182,00 zł



Nr rejestracyjny certyfikatu:

12 100 32020 TMS

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia  
Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system  
zarządzania jakością w zakresie:  
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie  
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków,  
pobór prób oraz wykonywanie badań  
laboratoryjnych wody, ścieków, osadów  
ściekowych i gleby.  
Wdrożony system zarządzania jakością spełnia  
wymagania normy ISO 9001:2015 r.

Nr rejestrowy BDO: 000011159

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni pn:

**„Wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”.**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.09.2021r. w sprawie postępowania pn.: „Wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”, Zamawiający informuje:

## Pytanie:

Czy do realizacji zadania w zakresie instalacji elektrycznych, może być dopuszczony tylko elektryk z uprawnieniami budowlanymi? Czy same uprawnienia SEP W i D są dopuszczalne .

## Odpowiedź Zamawiającego:

Do wykonania części elektrycznej przeglądów, czyli pomiarów elektrycznych wymagane są uprawnienia E osoby wykonującej pomiar (w zakresie kontrolno-pomiarowym) i D osoby sprawdzającej i oceniającej wynik pomiaru. Obiekt budowlany musi posiadać ważne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych. Osoby o uprawnieniach E i D mogą wykonać pomiar i sporządzić stosowne protokoły.