



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

Bogatynia, dnia 07.09.2021r.

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:

bok@bwio.pl

**Sekretariat
– Zarząd Spółki**
(75) 77 39-591

e-mail:

sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

Internet:

www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

89.881.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

89.881.182,00 zł



Nr rejestracyjny certyfikatu:

12 100 32020 TMS

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system
zarządzania jakością w zakresie:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody, odbiór i oczyszczanie ścieków,
pobór prób oraz wykonywanie badań
laboratoryjnych wody, ścieków, osadów
ściekowych i gleby.
Wdrożony system zarządzania jakością spełnia
wymagania normy ISO 9001:2015 r.

Nr rejestrowy BDO: 000011159

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni pn:

„Wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”.

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2021r. w sprawie postępowania pn.: „Wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”, Zamawiający informuje:

Pytanie pierwsze:

Czy wykonanie przeglądu elektrycznego wraz z wykonaniem pomiarów jest konieczne, w związku z tym, że jest to przegląd roczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku gdy obiekt posiada pomieszczenia zaliczane do szczególnie niebezpiecznych takich jak: wilgoć, zapylenie, gazy wybuchowe, pomiary instalacji elektrycznych należy wykonywać co roku.

Pytanie drugie:

W których obiektach występuje instalacja gazowa, której należy dokonać przeglądu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja gazowa występuje na obiekcie Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni. W załączniku nr 11 SWZ są to pozycje numer: 7,9,10,18,19.