



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy
Lubań
06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat
– Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e-mail:
sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

Internet:
www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

93.331.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

93.331.182,00 zł



BWIO S.A. stosuje SZJ
w zakresie ujmowania, uzdatniania
i dostarczania wody, oczyszczania
ścieków i stabilizacji komunalnych
osadów ściekowych, poboru prób
oraz wykonywania badań
laboratoryjnych wody, ścieków,
osadów ściekowych i gleby

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni

zawiadamia, że w prowadzonym

przetargu nieograniczonym

prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

wpłynęły następujące pytania, na które udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1: Termin dostawy został określony na 60 dni kalendarzowych. Czy możliwe jest wydłużenie terminu dostawy na okres co najmniej 120 dni roboczych. Prośba wynika z rynkowych terminów dostaw komponentów koniecznych do zrealizowania zadania, które są obecnie bardzo wydłużone.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego terminu dostawy.

Pytanie 2: Wnosimy o zmianę zapisu w umowie, określającego kary umowne za każdy dzień opóźnienia z 0,5% do zwyczajowego 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych wskazanych w SWZ i projekcie umowy.

Pytanie 3: Prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu o przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1% za każdą godzinę opóźnienia. Termin 24 godzinny wyznaczony przez Państwa może być nierealny choćby nawet z racji wystąpienia awarii w dzień świąteczny lub wolny od pracy. Kwota potencjalnie naliczana z tego tytułu jest niewspółmiernie wysoka do wartości zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych wskazanych w SWZ i projekcie umowy.

Pytanie 4: Prosimy o wyłączenie dostawy przepływomierza elektromagnetycznego z obecnej umowy. Czołowi dostawcy tego typu urządzeń w kraju formalnie deklarują czas dostaw przepływomierzy sięgający 2 – 40 tygodni (min 140- 240 dni). Oznacza to ryzyko niewywiązania się z zadania z racji opóźnień dostaw tego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu postępowania, przepływomierza elektromagnetycznego jako niezbędnego elementu całego zestawu regulacji ciśnienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza w SWZ następujące zmiany:

W punkcie 4.3 Założenia techniczne dla sieciowych zestawów hydroforowych, w części dotyczącej parametrów technicznych i preferowanych producentów, dokonuje następującej zmiany:

Jest: „Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 ABB Aquamaster 4 z protokołem MODBUS RTU o zasilaniu sieciowym lub SIEMENS czujnik Magflow 5100w z przetwornikiem Mag6000.”

Po zmianie: „Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w przepływomierz elektromagnetyczny DN 100”

Pytanie 5: Prosimy o określenie, po czyjej stronie leży dostawa i utrzymanie kart SIM w okresie gwarancji. Czy są określone wymagania dla komunikacji GPRS (np. prywatny APN).

Odpowiedź: Dostawa kart SIM leży po stronie Wykonawcy, a utrzymanie od momentu podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego. Nie mamy wymagań dla komunikacji GPRS.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza w SWZ następujące zmiany:

W punkcie 4.6 Sterowanie w podpunkcie 2. dokonuje następującej zmiany:

Jest: „Podstawową w technologii **GSM/LTE** – w oparciu o transmisję modułami telemetrycznymi pomiędzy zbiornikiem w Kopaczowie a pompownią w Sieniawce.”

Po zmianie: „Podstawową w technologii **GSM/LTE** – w oparciu o transmisję modułami telemetrycznymi pomiędzy zbiornikiem w Kopaczowie a pompownią w Sieniawce. Dostawa kart SIM leży po stronie Wykonawcy, a utrzymanie od momentu podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego. Nie mamy wymagań dla komunikacji GPRS.”

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10⁰⁰

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.10.2022 r. o godz. 10¹⁵ w siedzibie BWiO S.A., sala konferencyjna na II piętrze.

Pozostałe zapisy oraz parametry określone w SWZ oraz projekcie umowy, pozostają bez zmian.

Zmodyfikowany SWZ znajduje się na stronie internetowej Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.: www.bwio.pl, w zakładce Przetargi.