



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

PKO BP S.A. w Warszawie:

04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

64 1020 5226 0000 6202
0829 4268

NIP: PL6151497881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:

bok@bwio.pl

Sekretariat
– Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e-mail:

sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

Internet:

www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

93 634 182,00 zł

Kapitał wpłacony:

93 634 182,00 zł



BWIO S.A. stosuje SZJ
w zakresie ujmowania, uzdatniania
i dostarczania wody, oczyszczania
ścieków i stabilizacji komunalnych
osadów ściekowych, poboru prób
oraz wykonywania badań
laboratoryjnych wody, ścieków,
osadów ściekowych i gleby

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni
zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym

prowadzonym na podstawie

*Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie
Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni,*

*do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:*

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza producenta kształtek żeliwnych firmę AVK?

Odpowiedź 1 :

Tak.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynki uliczne do zasuw z korpusu z PA+

Odpowiedź 2 :

Tak.

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający w domowych zasuwach przyłączeniowych dopuszcza zasuwę AVK typ 03/40?

Odpowiedź 3 :

Tak.

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający dopuszcza filtr siatkowy AVK typ 910/21?

Odpowiedź 4 :

Tak.

Bogatynia, dnia 22.03.2024 r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Krzysztof Rudziewicz