



# BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20  
59-920 Bogatynia

PKO BP S.A. w Warszawie:

04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606

64 1020 5226 0000 6202  
0829 4268

NIP: PL6151497881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego  
nr KRS 0000046613

**Biuro Obsługi Klienta:**

(75) 77 32-061  
(75) 77 32-062  
(75) 77 42-106  
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:

[bok@bwio.pl](mailto:bok@bwio.pl)

**Sekretariat**

– Zarząd Spółki  
(75) 77 39-591

e-mail:

[sekretariat@bwio.pl](mailto:sekretariat@bwio.pl)

**Tel. alarmowy:**

(75) 77 32-288

Internet:

[www.bwio.pl](http://www.bwio.pl)

**Kapitał zakładowy:**

93 634 182,00 zł

**Kapitał wpłacony:**

93 634 182,00 zł



BWIO S.A. stosuje SZJ  
w zakresie ujmowania, uzdatniania  
i dostarczania wody, oczyszczania  
ścieków i stabilizacji komunalnych  
osadów ściekowych, poboru prób  
oraz wykonywania badań  
laboratoryjnych wody, ścieków,  
osadów ściekowych i gleby

**Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni  
zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym**

prowadzonym na podstawie

*Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie  
Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni,*

*do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych  
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:*

**Pytanie 1 ( 18- wykaz armatury- sieć kanalizacyjna) :**

Właz żeliwny 315 D400 – rurą teleskopową?

**Odpowiedź 1 :**

Bez rury teleskopowej.

**Pytanie 2 ( 19- wykaz armatury – sieć kanalizacyjna) :**

Właz żeliwny 315 B 125 – z rurą teleskopową?

**Odpowiedź 2 :**

Bez rury teleskopowej.

**Pytanie 3 ( 21 – wykaz armatury – sieć kanalizacyjna):**

Kineta przelotowa 315/160 – do rury wznoszącej gładkiej czy karbowanej?

**Odpowiedź 3 :**

Do rury karbowanej.

**Pytanie 4 ( 22 – wykaz armatury -sieć kanalizacyjna) :**

Kineta przelotowa 315/200 – do rury wznoszącej gładkiej czy karbowanej?

**Odpowiedź 4 :**

Do rury karbowanej.

**Pytanie 5 ( 23- wykaz armatury – sieć kanalizacyjna):**

Kineta zbiorcza 315/160 – do rury wznoszącej gładkiej czy karbowanej?

**Odpowiedź 5:**

Do rury karbowanej.

**Pytanie 6 ( 24- wykaz armatury – sieć kanalizacyjna):**

Kineta zbiorcza 315/200 – do rury wznoszącej gładkiej czy karbowanej?

**Odpowiedź 6:**

Do rury karbowanej.

**Pytanie 7 ( 90- wykaz armatury -sieć kanalizacyjna):**

Nasuwka kanalizacji zewnętrznej DN 1110 SN8- nasuwka oczywiście DN 110?

**Odpowiedź 7:**

Nasuwka kanalizacji zewnętrznej DN 110

Bogatynia, dnia 23.04.2024 r.

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
Krzysztof Rudziewicz