



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

PKO BP S.A. w Warszawie:

04 1020 5226 0000 6002 0492 7606

64 1020 5226 0000 6202 0829 4268

NIP: PL6151497881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061

(75) 77 32-062

(75) 77 42-106

(75) 77 42-107

Sekretariat
– Zarząd Spółki:
(75) 77 39-591

Tel. alarmowy:
(75) 77 32-288

e-mail:

bok@bwio.pl

sekretariat@bwio.pl

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-16404-84950-JDGSB-21

Strona:

www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

93 634 182,00 zł

Kapitał wpłacony:

93 634 182,00 zł



BWIO S.A. stosuje SZJ
w zakresie ujmowania, uzdatniania
i dostarczania wody, oczyszczania
ścieków i stabilizacji komunalnych
osadów ściekowych, poboru prób
oraz wykonywania badań
laboratoryjnych wody, ścieków,
osadów ściekowych i gleby.

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni

zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym

prowadzonym na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie

Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni,

**do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:**

Pytanie:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. „Dostawa i montaż kraty wstępnej na Oczyszczalni Ścieków w Sieniawce”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu składania ofert co najmniej o 7 dni, tj. do dnia 22.04.2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2025 r. do godz. 12⁰⁰.

Ponadto Zamawiający zmienił treść SWZ w zakresie **opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji** w pkt:

4.7 Głębokość kanału 1250 mm , wysokość części cedzącej kraty 800 mm,

4.10 Wysokość wyrzutu skratek od dna kanału nie mniej niż 2000 mm, do pojemnika o wys. 600 mm

4.16 Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie zażądania wcześniejszych referencji od producenta kraty.

Pozostałe zapisy oraz parametry określone w SWZ pozostają bez zmian.

Bogatynia, dnia 07.04.2025 r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Dyrektor-Naczelny
Agnieszka Skonieczka