

**PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH ODPROWADZANYCH Z
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGATYNI DO RZEKI MIEDZIANKI**

**ORAZ ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIENIAWCE
ODPROWADZANYCH DO RZEKI NYSA ŁUŻYCKA**

I KWARTAŁ 2025 ROKU

NAZWA WSAŹNIKA	PARAMETRY ŚCIEKÓW SUROWYCH W BOGATYNI	PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W BOGATYNI	NORMA DLA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W BOGATYNI
BZT ₅	243,3	2,5	<15,0 mg O ₂ /l
ChZT	576,7	32,3	<125,0 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	243,3	4,0	<35,0 mg/l
Azot ogólny	66,3	10,6	<15,0 mg N/l
Fosfor ogólny	7,97	0,57	<2,0 mg P/l

NAZWA WSAŹNIKA	PARAMETRY ŚCIEKÓW SUROWYCH W SIENIAWCE	PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W SIENIAWCE	NORMA DLA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W SIENIAWCE
BZT ₅	200	6	<25,0 mg O ₂ /l
ChZT	520	63	<125,0 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	290	20	<30,0 mg/l

Ścieki spełniają wartości jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium GBA Polska Sp. z o. o.